



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180002112863 (2018)国认监认字(345)号

W01827311751

检测报告

Test Report



PGQdPAus

产品名称: 角阀
Name of Sample

规格型号: FE0016
Type

委托单位: 优达(中国)有限公司
Applicant

检测类别: 委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心
National Center of Supervision & Inspection on Building Materials and Decoration Materials Quality



国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

检 测 报 告

报告编号: W01827311751

共 2 页 第 1 页

样品名称	角阀		检测类别	委托检测
型号规格等级	FE0016		商 标	HCG
	合格品			
委托单位	优达(中国)有限公司			
受检单位	优达(中国)有限公司			
标称生产单位	优达(中国)有限公司			
委托书编号	W01827311751	委托/抽样日期	2018年12月01日	
到样日期	2018年12月01日	抽样地点	/	
样品数量	1 件	受检批数量	/	
生产日期	/	批号/编号	/	
样品到样状态	完好		委托方送样	
检测地点	上海市闵行区江月路900号			
检测依据	GB/T 26712-2011 卫生洁具及暖气管道用直角阀			
检测日期	2018年12月03日至2018年12月07日			
检测结论	该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。 <div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2018年12月11日</p> </div>			
委托单位通讯资料	地址	福建省厦门市集美区杏南路63号		
	邮编	/	电话	13950040725
备注	本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的, 不代表未经检测的项目或功能符合要求。			

批准 唐敏俊
室主任

陈书俊

审核 陈卓樑

主检 冯盼盼

检测报告

报告编号: W01827311751

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

共 2 页 第 2 页

检测结果汇总					
序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	管螺纹精度	应符合GB/T7306.1或GB/T7306.2或GB/T7307的规定	通过	符合	/
2	螺纹表面	不得有凹痕、断牙等明显缺陷, 表面粗糙度Ra值不大于6.3 μm	通过	符合	/
3	管螺纹有效长度, mm	不小于12mm	16		/
4	铸件	表面不得有明显的砂眼、缩孔、裂纹、气孔等缺陷	通过	符合	/
5	内腔	产品内腔所附有的金属屑、杂质等应清除干净	通过	符合	/
6	启闭	产品启、闭应轻便、平稳、无卡阻现象。顺时针方向旋转为闭, 逆时针方向旋转为启	通过	符合	/
7	电镀表面	光泽均匀, 不得有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺等缺陷	通过	符合	/
8	金属镀层表面质量, 级	12小时乙酸盐雾试验, 达到10级的要求	10	符合	/
9	手柄扭矩	应牢固、不松动	通过	符合	/
		陶瓷阀芯: 其手柄经4N·m±0.5N·m扭力矩试验后, 任何部件应无可见变形和损坏	通过		
10	螺纹扭矩	经61N·m扭力矩试验后, 应无裂纹和损坏	通过	符合	/
11	流量, L/s	0.3MPa±0.02MPa, 不小于0.25L/s	0.365	符合	/
12	上密封试验	1.1MPa±0.05MPa静水压, 保压60s±5s, 各连接部位无渗漏	通过	符合	/
13	密封试验	1.1MPa±0.05MPa静水压, 保压60s±5s, 密封面无渗漏	通过	符合	/
14	强度试验	1.5MPa±0.05MPa静水压, 保压60s±5s, 阀体无变形、无渗漏	通过	符合	/
(以下空白)					



注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 4、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。



上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化妆品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54263342、54263362 传真: 021-54263402
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227 传真: 021-54337200
E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市静安区万荣路 918 号 邮编: 200072
电话: 021-56035307、56652534 传真: 021-56652624
E-mail: jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336172、54336175 传真: 021-54336175
E-mail: qgs@sqi.org.cn、qinggong@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54265916 传真: 021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336170、54336225 传真: 021-54336170
E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心/国家智能电网分布式电源装备质量监督检验中心(上海)/ 中国商业联合会交电商品质量监督检验测试中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336322、54336146 传真: 021-54336146
E-mail: dzs@sqi.org.cn
地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-64850806、54263939 转 传真: 021-64850806
E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所:(代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336348、54336326 传真: 021-62892960
E-mail: jls@sqi.org.cn
地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室) 邮编: 200031
电话: 021-64372100 传真: 021-64372108

8. 上海质量技术认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号 邮编: 200031
电话: 021-64318322、64311651 传真: 021-64715086
E-mail: rzzx@sqi.org.cn

9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市静安区万荣路 918 号
电话: 021-56776627(主任室)、56773282 传真: 021-56773282
网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市长乐路 1228 号 邮编: 200040
电话: 021-62489889 传真: 021-62489902
E-mail: xws@sqi.org.cn

