



170002113292



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0098

任务来源: (2020)JCW-004

报告编号: (2021)GJC-X0184

签发日期:

委托	名称	优达(中国)有限公司
	地址	厦门市集美区杏南路63号

# 检验报告

## Test Report

NCBDP 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)  
 FQII 福建省产品质量检验研究院

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)  
 电话(Tel): 0591-83751998/87321620 传真(Fax): 0591-83710872/83720815 邮政编码(Post Code): 350002  
 网址(Website): www.ncbdp.org.cn 电子信箱(E-mail): jcb@fcii.net、sj@fcii.net

# 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)

## 检 验 报 告



任务来源: (2020)JCW-004

检验性质: 委托检验

报告编号: (2021)GJC-X0184

签发日期: 2021-06-01

第 1 页 共 2 页

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	脸盆用外露式P管		
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标	/		
	电话	0592-6665898	邮 编	361022	型 号	BA39405-CP		
	传真	0592-6206423	电 子 邮 箱	/	规 格 等 级	/		
生产单位		/						
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/		
	地点	/			抽样基数	/		
	方法	/			抽样数量	/		
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2021-05-26		
	说明	样品符合试验条件要求。						
检 验 依 据	JC/T 932-2013 《卫生洁具排水配件》							
检 验 结 果	(详见续页)							
检 验 结 论	该样品所检项目符合JC/T 932-2013标准要求。							
说 明	委托单位提供以下信息: 样品商标为HCG。							
检 验 日 期	2021-05-27	~	2021-05-28	检 验 地 点	杨南街实验室			

批准:

*李勇*

审定:

*周在伟*

主检:

*巫红军*

注:本报告由封面、扉页及正文构成完整报告,不得部分复制报告!复制报告未重新加盖检验检测专用章无效!

# 国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心（福建）

## 检验报告

编号：(2021)GJC-X0184

第 2 页 共 2 页

(续页)

### 脸盆用外露式 P 管检验结果

序号	检验项目	技术要求	检验结果
1	酸性盐雾试验	按 GB/T 10125-1997 标准进行 24h 酸性盐雾试验后，在安装使用状态下的可见镀层不低于 GB/T 6461-2002 标准中外观评级 (R <sub>A</sub> )9 级的要求；不可见镀层不低于 GB/T 6461-2002 标准中外观评级 (R <sub>A</sub> )6 级的要求。	均为 10 级
2	水封深度	应不低于 50mm。	60mm

(以下无正文)

