



151300110071



2015闽质监验字051号

报告编号: (2018)MJJCF-B0073 报告日期: 20

委 托 单	名称	优达(中国)有限公司		
	地址	厦门市集美区杏南路63号		
	电话	0592-6665898	邮编	361022

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net、www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告



任务来源: (2018) JCWF-013

检验性质: 委托检验

报告编号: (2018)MJJCF-B0073 报告日期: 2018-05-04

第 1 页 共 2 页

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	感应龙头本体+感应龙头台下件	
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标 型 号	/	
	电话	0592-6665898	邮 编	361022	规 格 等 级	(详见说明栏)	
	传真	0592-6206423	电子 邮箱	sc_hmc@yota china.com	出厂编号 生产日期	/	
生产单位		/					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2018-04-23	
	说明	样品符合试验条件要求。					
检 验 依 据	CJ/T 194-2014《非接触式给水器具》						
检 验 结 果	(见续页)						
检 验 结 论	该样品所检项目符合CJ/T 194-2014标准要求。						
说 明	委托单位提供信息: 1. 商标为HCG; 2. 型号为AF0001R-CP配AF0004R-D/H或AF0005R-D/1H。						
检 验 日 期	2018-05-03			检 验 地 点	杨南街实验室		

批准: 张朝辉

审定: 陈霖

主检: 柯志祥

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

福建省产品质量检验研究院 检验报告

编号: (2018)MJJCF-B0073
第 2 页 共 2 页

(续页)

感应龙头本体+感应龙头台下件检验结果

序号	检验项目		单位	技术要求	样品数量(套)	检验结果
1	断电保护		/	给水器具在开启状态下电源中断时, 应能自动关闭。	1	符合要求
				给水器具在关闭状态下电源中断时, 应能保持关闭状态。		符合要求
2	强度性能		/	在水压为 0.90MPa±0.02MPa 条件下, 阀体及各连接处应无变形、无渗漏。	1	符合要求
3	密封性能		/	在水压为 0.05MPa±0.01MPa 和 0.6MPa±0.02MPa 的条件下, 给水器具出水口处应无渗漏。	1	符合要求
4	启闭时间	开启时间	s	≤1	1	0.45
		关闭时间		≤1.5		0.56
5	水流量 (Q)		L/s	0.05≤Q≤0.125	1	0.053
6	控制距离误差		%	测试控制距离与产品明示控制距离误差应在±10%之间。	1	-2.86

注: 1. 符号“/”表示此项无内容; 2. 用途: 水嘴; 3. 产品明示控制距离: 350mm。
(以下空白)