



170002113292



(2017) 国认监认字(489)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

任务来源: (2018) JCWF-013

报告编号: (2018) GJCF-X0172J

报告日:

委 托 单	名称	优达(中国)有限公司
	地址	厦门市集美区杏南路63号

检验报告

Test Report

NCBDP

国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)

National Quality Supervision and Testing Center for Building and Decoration Products(Fujian)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号(121Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

电话(Tel): 0591-83721620/83751998 传真(Fax): 0591-83720815/83565039 邮政编码(Post Code): 350002

网址(Website): www.ncbdp.org.cn 电子信箱(E-mail): sj@fcii.net、jcb@fcii.net

国家建筑装饰装修产品质量监督检验中心(福建)

检 验 报 告

任务来源: (2018) JCWF-013

检验性质: 委托检验

报告编号: (2018) GJCF-X0172J

报告日期: 2018-11-16

第 1 页 共 2 页

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	G1脚踏式冲洗阀	
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标	/	
	电话	0592-6665898	邮编	361022	型 号	FD0004A	
	传真	0592-6206423	电子邮箱	/	规 格	/	
					等 级	/	
					出厂编号	/	
					生产日期	/	
生产单位		/					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2018-11-12	
	说明	样品符合试验条件要求。					
检 验 依 据		GB/T26750-2011《卫生洁具 便器用压力冲水装置》 GB28379-2012《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》					
检 验 结 果		(详见续页)					
检 验 结 论		该样品所检项目符合上述标准要求。 					
说 明		委托单位提供信息: 用水效率等级为2级, 商标为HCG。					
检验日期		2018-11-16			检验地点	杨南街实验室	

批准: 张朝辉

审定: 巫红军

主检: 周亚伟

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

签字: 周亚伟

国家建筑装饰装饰产品质量监督检验中心（福建）

检 验 报 告

(续页)

编号: (2018)GJCF-X0172J
第 2 页 共 2 页

G1 脚踏式冲洗阀检验结果

序号	检验项目	技术要求	检验结果
1	表面质量	表面镀层应结合良好, 表面应组织细密, 光滑均匀, 色泽均匀。	符合要求
		抛光外表面应光亮, 不应有起泡、脱离、划伤等缺陷。	无抛光件, 不适用。
2	密封性能	阀芯 关闭阀芯, 出水口打开, 试验静压分别为 0.1MPa±0.01MPa 和 1.6MPa±0.05MPa, 各保压 60s±5s, 应无渗漏。	符合要求
		阀体上水位 关闭阀芯, 出水口打开, 试验静压 1.6MPa±0.05MPa, 保压 60s±5s, 各密封部件应渗漏。	符合要求
		阀体下水位 打开阀芯, 出水口打开, 试验压力 0.4MPa±0.02MPa, 保压 60s±5s, 各密封部件应渗漏。。	符合要求
3	便器冲洗阀用水效率等级	2 级: ≤5.0L	平均值: 4.8L 2 级
4	抗冻性能	将冲洗阀内的水排空后静置 10min, 放入冷冻箱 -20℃后, 保持 1h, 然后取出放置常温保持 2h, 进行密封性试验, 阀芯和各密封部件应无渗漏。	符合要求

(以下空白)