



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0128



180002112863

(2018)国认监认字(345)号

W02027311482

检测报告

Test Report



w4KWJ7Co

产品名称： 入户衣物
Name of Sample

规格型号： BA37201-CP
Type

委托单位： 优达（中国）有限公司
Applicant

检测类别： 委托检测
Test Purpose

上海市质量监督检验技术研究院
Shanghai Institute of Quality Inspection and Technical Research
国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心
National Center of Supervision & Inspection on Building Materials and Decoration Materials Quality



检测报告

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 检测报告

报告编号: W02027311482

共2页 第1页

样品名称	入户衣钩		检测类别	委托检测
型号规格等级	BA37201-CP 合格品	商标	HCG	
委托单位	优达(中国)有限公司			
受检单位	优达(中国)有限公司			
标称生产单位	优达(中国)有限公司			
委托书编号	W02027311482	委托/抽样日期	2020.09.14	
到样日期	2020.09.14	抽样地点	/	
样品数量	1件	受检批数量	/	
生产日期	/	批号/编号	/	
样品到样状态	完好	委托方送样		
检测地点	上海市闵行区江月路900号			
检测依据	QB/T 1560-2017 卫生间附属配件			
检测日期	2020年09月14日至 2020年09月15日			
检测结论	<p>该样品本次所检项目检测结果符合上述检测依据相关规定。详见本报告检测结果汇总页。</p> <p style="text-align: center;">(检测报告专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2020年09月17日</p>			
委托单位 通讯资料	地址	福建省厦门市集美区杏南路63号		
	邮编	/	电话	13950040725
备注	本报告检测结论是根据检测依据/判定依据仅对所检项目得出的,不代表未经检测的项目或功能符合要求。			

批准: 陈卓樑

陈卓樑

审核: 冯盼盼

主检: 杨乔馨

检测报告

报告编号: W02027311482

国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心

共2页 第2页

检测结果汇总

序号	检测项目	技术要求	检测结果	单项判定	备注
1	通用要求	产品安装所需要零配件齐全, 外露表面不应有飞边、毛刺、尖角、缩痕、翘曲、熔接痕等缺陷	通过	符合	/
		产品表面应光亮、色泽均匀	通过		
		涂、镀层不应有脱皮、气泡、露底、龟裂及烧焦等缺陷	通过		
2	表面耐腐蚀性能, 级	进行乙酸盐雾试验后, 不应低于GB/T 6461-2002表1中外观评价级(RA) 9级的要求	10	符合	/
3	衣钩要求	单衣钩产品承受49N静载荷, (60±5) s后, 挂件应无掉落。且各组件无松动, 能正常使用	通过	符合	/

(以下空白)

注 意 事 项

- 1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
- 2、 不得部分复制报告，复制报告须加盖“检验检测专用章”或检测单位公章，否则无效。
- 3、 报告无主检、审核、批准人签名无效。
- 4、 报告涂改无效。

声 明

- 1、 本质检机构保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。
- 2、 对送样委托检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本质检机构提出，逾期不予受理。
- 3、 对于非本质检机构实施抽样的检测报告，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 4、 未经本质检机构同意，委托人不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。
- 5、 本质检机构在资质认定证书确定的能力范围内，对社会出具具有证明作用数据、结果时，应当标注检验检测机构资质认定标志，并加盖检验检测专用章。在资质认定证书确定的能力范围外，出具的检验检测报告或者证书上不得标注检验检测机构资质认定标志，该数据、结果对社会不具有证明作用。

上海市质量监督检验技术研究院所属单位一览表

1. 食品化学品质量检验所(代码 SP) / 国家食品质量监督检验中心(上海) / 国家保洁产品质量监督检验中心 / 上海市食品质量监督检验站

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54263362、54263342 传真: 021-54265730
E-mail: shihuas@sqi.org.cn

2. 上海时代之光照明电器检测有限公司(代码 ZM) / 国家电光源质量监督检验中心(上海) / 国家灯具质量监督检验中心 / 国家轻工业灯具质量监督检测中心 / 上海市照明产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 2 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336162、54336173、54336181、54336227 传真: 021-54337200
E-mail: salt@sqi.org.cn、salt@saltnet.com.cn、sdzg@sqi.org.cn

3. 机电产品质量检验所(代码 JD) / 上海市机电产品质量监督检验站

地址: 上海市静安区万荣路 918 号 邮编: 200072
电话: 021-56035307、56652534 传真: 021-56652624
E-mail: jds@sqi.org.cn

4. 轻工与化工产品质量检验所(代码 QG、HG) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 化学工业鞋类质量监督检验中心 / 上海市轻工产品质量监督检验站 / 上海市化工产品质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 3 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336172、54336175 传真: 021-54336175
E-mail: qgs@sqi.org.cn、qinggong@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-54265916 传真: 021-64850804

5. 建材家居装饰装修质量检验所(代码 JC) / 国家家具质量监督检验中心 / 国家轻工业家具质量监督检测中心 / 国家轻工业建筑五金质量监督检测中心 / 国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验中心 / 上海市建筑材料及装饰装修材料质量监督检验站 / 上海市室内装饰质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336170、54336225 传真: 021-54336170
E-mail: jcs@sqi.com.cn、jiancai@sqi.org.cn

6. 电子电器家用电器质量检验所(代码 DZ、DQ) / 国家电器能效与安全质量监督检验中心 / 国家智能电网分布式电源装备质量监督检验中心(上海) / 上海市电子电器家用电器质量监督检验站

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 4 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336322、64336605 传真: 021-64313348

E-mail: dzs@sqi.org.cn
地址: 上海市徐汇区苍梧路 381 号 邮编: 200233
电话: 021-64850806、54263097 传真: 021-64850806
E-mail: dqs@sqi.org.cn

7. 计量检测所:(代码 JL)

地址: 上海市闵行区江月路 900 号 5 号楼 邮编: 201114
电话: 021-54336348、54336326 传真: 021-62892960
E-mail: jls@sqi.org.cn

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号(长度室) 邮编: 200031
电话: 021-64372100 传真: 021-64372108

8. 上海质量技术监督认证中心(代码 SQC)

地址: 上海市徐汇区永嘉路 627 号 邮编: 200031
电话: 021-64318322、64311651 传真: 021-64715086
E-mail: rzzx@sqi.org.cn

9. 培训中心(代码 PX)

地址: 上海市静安区万荣路 918 号
电话: 021-56776627(主任室)、56773282 传真: 021-56773282
网址: <http://www.sqi.com.cn>、e-mail: peixun@sqi.org.cn

10. 纤维检验所(代码 XW) / 国家日用消费品质量监督检验中心 / 上海市纺织纤维质量监督检验站

地址: 上海市长乐路 1228 号 邮编: 200040
电话: 021-62495465 传真: 021-62481025
E-mail: xws@sqi.org.cn

